

Tesis adı:	Kontrol tarihi:	Form no:
Adres:	Sistem/mahal:	Teknisyen:

Kontrol kalemi	✓	X	Ölçüm / bulgu
1 · AJAN VE TÜP			
Ajan tüpü basıncı/ağırlığı kontrol edildi			
Tüp ve hat bağlantılarında sızıntı-korozyon yok			
Son dolum/test tarihi etikette okunur			
2 · ALGILAMA VE TETİKLEME			
Eriyen bağlantılar (fusible link) temiz, tarihleri uygun; gerekirse değiştirildi			
Algılama hattı gergin, makara-köşe dönüşleri serbest			
Manuel tetikleme istasyonu erişilebilir ve mühürlü			
Tetikleme testi yapıldı (ajansız)			
3 · DAĞITIM VE GAZ KESME			
Nozullar yerinde, kapakları takılı, tıkanıklık yok			
Nozul yerleşimi mevcut pişirme hattıyla uyumlu (cihaz değişikliği kontrolü)			
Gaz kesme vanası tetiklemeyle kapanıyor, resetlenebiliyor			
Elektrik kesme/sinyal kontakları çalışıyor			
4 · İŞLETME			
Filtreler ve kanal ağzında aşırı yağ birikimi yok (işletme temizliği uyarısı verildi)			
Panel/ihbar entegrasyonu sinyal verdi			
Önceki rapordaki eksikler kapatıldı			

Kontrolü yapan (teknisyen)

Ad soyad / imza / kaşe:

İşletme yetkilisi

Ad soyad / imza / kaşe: