

Tesis: _____ Tarih: _____ Kontrolü yapan: _____

[illegible]

Kontrol ölçütleri: manometre yeşil bölgede · mühür/pim sağlam · hortum-lans çatlaksız ve tıkaniksız · etiket ve talimat okunur · önü kapatılmamış, askısı sağlam, montaj yüksekliği uygun · gövdede korozyon/darbe yok.

TS ISO 11602-2 çerçevesinde periyodik bakım ve dolum kayıtları saklanır; süresi dolan cihaz dolum/hidrostatik test için ayrılır ve yerine yedek bırakılır.

Kontrolü yapan (teknisyen) Ad soyad / imza / kaşe:	Tesis yetkilisi Ad soyad / imza / kaşe:
--	---