

Tesis adı:	Kontrol tarihi:	Form no:
Adres:	Panel marka/model:	Çevrim (loop) sayısı:
Yetkili kişi:	Dedektör adedi:	Buton/siren adedi:

Kontrol kalemi	✓	X	Açıklama / bulgu
1 · KONTROL PANELİ			
Panel üzerinde arıza/hata mesajı yok; olay kaydı incelendi			
Ana besleme ve şebeke gerilimi ölçüldü			
Akü gerilimi ve şarj akımı ölçüldü; akü tarihi kontrol edildi (tipik ömür 4 yıl)			
Şebeke kesilerek akü üzerinde çalışma DENENDİ			
Gösterge LED/ekran ve dahili siren (buzzer) testi			
2 · ALGILAMA HATTI			
Örneklem dedektörlerde duman/ısı ile fonksiyon testi (turda tüm cihazlar dönüşümlü)			Test edilen: ___ / ___
Dedektör kirlilik değerleri okundu; eşiğe yaklaşanlar listelendi			
Dedektör konumları engellenmemiş (dekorasyon/raf/bölme değişikliği)			
Çevrim süreklilik/izolasyon durumu; izolatör modüller			
3 · BUTON VE SİRENLER			
Yangın butonları test anahtarıyla denendi (örneklem)			Test edilen: ___ / ___
Sirenler çaldırıldı; ses seviyesi mahalde yeterli			
Flaşör/ikaz lambaları çalışıyor			
4 · SENARYO VE ENTEGRASYONLAR			
Alarm senaryosu: asansör, klima/havalandırma durdurma, kapı bırakma test edildi			
Söndürme tetikleme çıkışları (varsa) kontrollü test edildi			
İhbar aktarımı (izleme merkezi/itfaiye hattı, varsa) doğrulandı			
5 · KAYIT VE KAPANIŞ			
Önceki rapordaki eksikler kapatıldı mı			
Panel saati/tarihi doğru; olay kaydı yedeklendi			
Değişen parça/dedektör listesi rapora eklendi			

Kontrolü yapan (teknisyen)

Ad soyad / imza:

Tesis yetkilisi

Ad soyad / imza: